

Số: 8093 /TTr-UBND

Nha Trang, ngày 02 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Quyết định chủ trương đầu tư dự án:
Hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn
phường Phước Hải**

Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thành phố Nha Trang về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 – 2025 (chính thức);

Xét Tờ trình số 1287/TTr-UBND ngày 07/9/2023 của UBND phường Phước Hải và đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 2995/TC-KH ngày 02/10/2023 v/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn phường Phước Hải ;

UBND thành phố Nha Trang trình Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn phường Phước Hải, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

- Tên dự án : Hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn phường Phước Hải .
- Chủ đầu tư : Do UBND thành phố quyết định.
- Mục tiêu đầu tư : Đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường tỷ lệ đầu nội nước thải.
- Địa điểm thực hiện : Phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.
- Dự kiến tổng mức đầu tư : 9.299 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách thành phố.
- Thời gian thực hiện : Trong giai đoạn năm 2023 – 2025.
- Cơ quan thực hiện dự án : UBND phường Phước Hải.
- Các thông tin khác :
- 9.1. Quy mô đầu tư :

Xây dựng hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên 29 tuyến [gồm: hẻm 02, 04, 32, 34/27, 110, 229, 295, 305 Lê Hồng Phong; đường Đồng Nai và hẻm 05, 07, 09, 11, 11B, 30, 42, 52, 62, 112, 120, 160, 200 Đồng Nai; hẻm 03 Nguyễn Cảnh Chân; hẻm 03 Hậu Giang; hẻm 18 Đông Hồ; hẻm 12 Tiền Giang; đường Phong Châu; đường Tố Hữu (Đồng Nai - A6); đường A6 (Phùng Thế Tài)], với tổng chiều dài khoảng 3.705m, với quy mô thiết kế:

- a) Phân thoát nước:

- Dọc các tuyến thiết kế hệ thống đường ống cống chính uPVC D160 dày 4,7mm đầu nối vào hệ thống thoát nước thải hiện có; kết hợp xây dựng đường ống cống uPVC D110 thu nước từ các hộ dân đầu nối vào tuyến ống chính.

- Dọc các tuyến trên, xây dựng các hố ga thu gom nước thải, với kết cấu: Sử dụng hố ga uPVC loại hố có đường kính miệng hố D200, nắp đan Composite DN200 kết nối với tuyến cống chính D160. Đà kiềng BTCT bọc nắp đan kích 470x470.

b) Phần nền đường: Bồi hoàn lại nền mặt đường, vỉa hè bị ảnh hưởng với kết cấu:

- Đối với mặt đường BTXM: Thiết kế lớp mặt đường bê tông xi măng đá 2x4 M250 dày 18cm; Lớp móng đá mặt đường bê tông đá 2x4 M100 dày 10cm; Đắp cát lung cống đầm chặt $K \geq 0,95$ dày 22cm.

- Đối với mặt đường nhựa: Bê tông nhựa chặt Dmax 12.5 dày 7cm; Cấp phối đá dăm Dmax25 loại 1 dày 14cm; Cấp phối đá dăm Dmax37.5 loại 2 dày 14cm; Đắp cát lung cống đầm chặt $K \geq 0,95$ dày 15cm.

- Đối với vỉa hè: Lát gạch terrazo vỉa hè dày 3.2mm; VXM M75; Lớp móng bê tông lót đá 2x4 M100 dày 10cm; Đắp cát lung cống đầm chặt $K \geq 0,95$ dày 17cm.

* Chiều dài hệ thống thoát nước; quy cách, tiết diện cống thoát nước; kết cấu mặt đường; vỉa hè, hố thu.v.v.sẽ được tính toán chi tiết, cụ thể trong quá trình lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

9.2. Sự phù hợp quy hoạch:

Theo Đồ án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 31/10/2022, 29 tuyến trên quy hoạch đất giao thông.

Công trình đầu tư hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải theo đường hiện trạng, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường tỷ lệ đầu nối nước thải là phù hợp.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Thực hiện Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố v/v phê duyệt báo cáo khảo sát hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải Khu vực Trung tâm và phía Nam Thành phố Nha Trang. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 Về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn phường Phước Hải.

Đến nay, dự án đã được thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định hiện hành.

III. DANH MỤC CÁC HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố v/v phê duyệt báo cáo khảo sát hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải Khu vực Trung tâm và phía Nam Thành phố Nha Trang.

2. Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND thành phố Về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn phường Phước Hải.

3. Thông báo số 1296/TB-UBND ngày 18/8/2023, Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp thông qua chủ trương đầu tư các công trình.

4. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do UBND phường Phước Hải lập ngày 30/8/2023.

5. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn phường Phước Hải.

UBND thành phố Nha Trang kính đề nghị HĐND thành phố Nha Trang xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự Hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn phường Phước Hải./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND TP;
- Phòng TC-KH; QLĐT; TNMT;
- UBND phường Phước Hải;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Sỹ Khánh